



సహకార విద్యుత్ సరఫరా సంఘం, లిమిటెడ్ ,సిరిసిల్లా

(రి.నెం.748/టి.డి)

సిరిసిల్లా-505 301(రాజన్న సిరిసిల్లా జిల్లా)

దరఖాస్తుదారుని సంఖ్య: 15 / 11-10-2024

దరఖాస్తుదారుని పేరు మరియు వివరాలు : శ్రీ ఏ. పర్వరాములు గారు ,చంద్రంపేట.

విషయము: డిస్ట్రిబ్యూషన్ మరియు రిటైల్ సప్లై చేస్తున్న వారి ప్రతిపాదన ఇతర విషయాల పైన
అభ్యంతరాలు మరియు సలహా గురించి

సందర్భము : 1.గౌరవనీయ తెలంగాణ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ వారి తేదీ 20-09-2024 బహిరంగ
ప్రకటన సందర్భంగా

క్ర.సం	విషయము	వివరణ
1	రైతులకు సంబంధించిన AGL ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలిపోవుచున్నాయి. ఈ విషయం గురించి 15 రోజుల కింద నుండి సెస్ వారికి చెప్పినా, ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు రోడ్డు పక్కన వెయ్యకుండా రైతులకు ఇబ్బందికరంగా, పత్తి చేనులు మరియు పొలంలో వేసినారు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలిపోయినప్పుడు మార్పడం చాలా ఇబ్బంది ఉన్నది కావున మారైతులందరియందు దయతలచి ట్రాన్స్ఫార్మర్ రోడ్డుకు వేయగలరని మా రైతులందరి యొక్క మనవి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాలిపోయినప్పుడు లోపల ఉండటం వలన నెల రోజులైనా ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఫిట్ చేయడం లేదు దాని వలన కరెంట్ సప్లై లేక పంట నష్టం జరుగుతున్నది అధికారుల నిర్లక్ష్యం వలన పంట నష్టం జరుగుతున్నది ఈ పంట నష్టం అధికారులు భరించాలని మా యొక్క మనవి	వ్యవసాయ ట్రాన్స్ఫార్మర్ 24.09.2024 నాడు కాలిపోయినది ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పొలముల మధ్యలో HVDS పనుల కింద వెయ్యబడినది. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రెండు పర్యాయములు మార్చుటకు వెళ్ళినప్పుడు అనగా 25.09.2024. మరియు 09.10.2024 అక్కడ ఉన్న రైతులు వారి పొలములు భంగం అవుతాయని ఒప్పుకునలేదు. ఈ విషయమును కాలిన ట్రాన్స్ఫార్మర్ కింద గల రైతులకు తెలిపి ,సమస్యను పరిష్కరించుకొమ్మని చెప్పము.కానీ వారి నుండి స్పందన రాలేదు , తక్షణమే పై అధికారులకు తెలుపగా, వారు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ను షిఫ్ట్ చేసి, కరెంట్ ఇవ్వమనగ తక్షణమే పనులు చేపట్టి కరెంటు ఇచ్చినాము.

ఎల్. శ్రీనివాసాచార్య

పరిపాలనా సంచాలకులు 19/10/24

సెస్ లి|| సిరిసిల్లా